



Separator MAK-25-W2-250 wymiary:

Wydajność nominalna, NG: 25 [l/s]

Wydajność hydrauliczna, 250 [l/s]

Objętość osadnika, 5000 [l]

Średnica,  $D_z = 2800$  [mm]

Zagłębienie,  $B = 1780$  [mm]

Wysokość,  $H = 2850$  [mm]

Przyłącze,  $DN_{zewn.} = \varnothing 600$  [mm]

Oblekt Lokalizacja	PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI oraz PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ i KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI w ul. MAJORA ZENONA w ŁOSICACH	Rys. nr
		Data 11.2012r.
Przedmiot opracowania	Separator MAK-25-W2-250	schemat
Inwestor	Burmistrz Miasta i Gminy Łosice	
Projektant	Mirosław Biernacki upr. nr 396/BP/88	Podpis
	Krzysztof Niedziółka upr. nr GT-4224/18/19/77	
Opracował	mgr inż. Michał Koźluk	
Sprawdzający	mgr Inż. Zygmunt Bomblński upr. nr GP.7342/189/197/93	