

Łosice, dnia 14.02.2012r.

**Zamawiający:**  
**Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach**  
**ul. Wiejska 3**  
**08-200 Łosice**  
**Tel. 83/359 02 32**  
**Fax 83/ 359 02 88**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania:**  
**„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 – Niemojki – Łysów –**  
**Dąbrowa – Korczew na odcinku od km 0+096,50 do km 1+615”**  
**Znak sprawy: ZDP-1.272.1.PD.2012**

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniu 10.02.2012r. w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, zwanym dalej Zamawiającym, na mocy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), udziela poniższych wyjaśnień:

**Pytania Wykonawcy:**

Z załączonego do SIWZ kosztorysu ślepego poz. 6.1 i 6.2 oraz przedmiaru robót wynika, że warstwa ścieralna nawierzchni ma być wykonana z mieszanki SMA; natomiast z dokumentacji projektowej (przekroje normalne) wynika, że warstwa ścieralna nawierzchni zaprojektowana jest z betonu asfaltowego AC 11 S 35/50 wg PN-EN 13108-1:2008. Załączona zaś do SIWZ SST opisuje warstwy ścieralne nawierzchni z :

- D-05.03.05 – BA wg PN-S-96025:2000;
- D-05.03.13 – SMA wg PN-S-96025:2000

**Pytanie 1: Zwracamy się z prośbą o określenie przez Zamawiającego, którą wersję warstwy ścieralnej nawierzchni należy przyjąć do wyceny.**

**Pytanie 2: Prosimy o załączenie do SIWZ projektu stałej organizacji ruchu oraz części opisowej do projektu budowlanego.**

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

**Ad 1: Zamawiający wyjaśnia, warstwa ścieralna nawierzchni ma być wykonana z mieszanki SMA, zgodnie z przedmiarem robót. Do wyceny warstwy ścieralnej nawierzchni należy przyjąć mieszankę SMA, zgodnie z przedmiarem robót.**

**Ad 2: Zamawiający załączył do SIWZ schemat organizacji ruchu i część opisową do projektu budowlanego.**

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe zapisy SIWZ zostają bez zmian.

DYREKTOR  
*Łoszek Bucheńcz*